

JTC

**Bianco s.r.l.**

Impianti tecnologici - Costruzioni edili

Via Tagliamento, 106

72028 Torre S. Susanna (BR)

Tel. Fax. 0831.745190

e-mail: tecnico@impresabianco.it

COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

ARRIVATO IL 18 FEB. 2014

Protocollo N° 1566

*AT. ___ CL. ___ BCL. ___ FAS. ___

Torre S. Susanna, li 18/02/2014

Spett.
COMUNE DI SANDONACI
Piazza Faggiano
SANDONACI (BR)

Oggetto: risposta alla Vs. nota prot. Nr. 1293 del 10/02/2014.

Facendo seguito alla Vs. nota nr. 1293 del 10/02/2014 Vi segnaliamo che, a seguito dell'intervento da parte dei nostri tecnici sull'impianto di rilevazione antincendio, si è potuto appurare che il malfunzionamento è il medesimo già segnalato e preventivato in data 02.07.2013 (vedi mail trasmessa in data 02.07.2013).

L'avaria dell'impianto è dovuta alla rottura dei pulsanti di emergenza posti in corrispondenza delle vie di esodo.

Considerando che l'intervento non è riconducibile a "difformità e i vizi dell'opera" bensì ad atti di natura vandalica, risulta inapplicabile quanto disposto dall'art. 141, comma 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Ad ogni buon conto, qualora la S.V. intenda eseguire i lavori di ripristino dell'impianto, è pregata a trasmettere copia del preventivo di spesa allegato alla presente (opportunosamente accettato), all'indirizzo mail della scrivente.

Resta inteso che eventuali interventi eseguiti da parte di personale non autorizzato e comunque non facente parte della società in epigrafe, sarà considerato mera manomissione.

Restando in attesa di Vs. riscontro Vi porgiamo cordiali saluti.

Il responsabile.
Dott. Ing. Salvatore Bianco

BIANCO S.r.l.
Impianti Tecnologici Costruzioni Edili
Via Tagliamento, 06
72028 TORRE S. SUSANNA (BR)
Tel. 0831.745190 Fax. 0831.082393
C.A.P. 72028 - 5840740

Comune San Donaci - Prot. n. 0001566 del 18/02/2014 - ARRIVO



Bianco s.r.l.

Impianti tecnologici – Costruzioni edili
 Via Tagliamento, 106
 72028 Torre S. Susanna (BR)
 Tel. Fax. 0831.745190
 e-mail: tecnico@impresabianco.it



Spett.
 COMUNE DI SANDONACI
 Piazza Faggiano
 SANDONACI (BR)

Torre S. Susanna, li 02/07/2013

Oggetto: preventivo di spesa per l'intervento di riparazione dell'impianto di rilevazione antincendio a servizio della scuola "D. Alighieri" di SANDONACI.

DESCRIZIONE INTERVENTI

Fornitura e posa in opera di vetro di ricambio per pulsante di segnalazione antincendio.

€/Cad. 15,00 * 4 = 60,00 €

Fornitura e posa in opera di rilevatore di fumo NOTIFIER del tipo analogico indirizzabile.

€/Cad. 145,00 x 1 = 145,00 €

Onere di riprogrammazione centrale NOTIFIER AM1000 a seguito degli interventi di sostituzione delle apparecchiature.

€/Cad. 50,00 x 1 = 50,00 €

CONDIZIONI ECONOMICHE GENERALI

TOTALE PREVENTIVO:

255,00 €

IVA:

Vs. carico

Durata offerta:

30 gg.

Inizio lavori:

da concordare.

Pagamento:

30 gg D.F..

BIANCO S.r.l.
 Impianti Tecnologici Costruzioni Edili
 Via Tagliamento, 106
 72028 Torre S. Susanna (BR)
 Tel. 0831.745190 - Fax 0831.082395
 C.F. - P. IVA 02818840740

BIANCO S.r.l.

Impianti tecnologici – Costruzioni edili

Via Tagliamento, 106

72028 Torre S. Susanna (BR)

Tel. 0831.745190

Fax. 0831.082393

e-mail: tecnico@impresabianco.itcommerciale@impresabianco.it

Cat. OG01 – Class. II*
 Cat. OG11 – Class. II*

Fax

A:	COMUNE DI SANDONACI	Da:	BIANCO S.r.l.
Fax:	0831/631212	Pagine:	3 compresa la presente
Tel:	-	Data:	18/02/2014
Ogg.:	COMUNICAZIONE	C.C.:	Ing. ARNESANO

X Urgento + Da approvare + Richiesti commenti + Risposta necessaria + Da inoltrare

Si trasmette risposta alla nota 1293 del 10.02.2014.

Cordiali saluti.

BIANCO S.r.l.
BIANCO S.r.l.
 Impianti Tecnologici Costruzioni Edili
 Via Tagliamento, 106
 72028 TORRE S. SUSANNA (BR)
 Tel. 0831.745190 Fax 0831.082393
 P.IVA 02315840740